Degvielas uzglabāšanas tvertnes novietošanas nosacījumi

NEPIECIEŠAMIE ATSTATUMI LĪDZ ATRAŠANĀS VIETAI	
Objekts	Atstatums
Savrupmājas, daudzdzīvokļu mājas un sabiedriskās ēkas	> 15 m
Meža mala (līdz 30 ha)	> 10 m
Citas ēkas, zemesgabala robeža, ceļi, ūdens ņemšanas vietas, notekcaurules vai apkures kontroles kameras bez notekūdeņu uztvērējiem. Neattiecas, ja laukums, kurā uzstādīta iekārta, ir aprīkots ar lineāru drenāžas sistēmu un degvielas uztvērējiem.	> 5 m
Tuvākā sprādzienbīstamā zona.	> 1 m
Augstspiediena cauruļvadi.	>20 m
Gaisa elektrolīnija līdz 1 kV.	>3 m
Gaisa elektrolīnija virs 1 kV.	>15 m
Kanalizācija, elektrokabeļi un telekomunikāciju kabeļi, kas netiek izmantoti tvertnēm, ūdensvadam un zemspiediena gāzesvadam.	>2 m
Elektrolīnija, kas pārsniedz 110 KV.	>30 m
Augstspiediena gāzesvadi, mežs, kura platība pārsniedz 3 ha.	>40 m
Ierīces, kuru virsmas temperatūra pārsniedz 100°C un citas šķidrās degvielas tvertnes.	>0,5 m

Latvijā šāda tilpuma tvertnes ir obligāti jāreģistrē:

VID degvielas tvertņu reģistrs. Process notiek EDS, norādiet pieprasīto info.

**Bīstamo iekārtu rēģistrā nav nepieciešams veitk tvertnes reģistrāciju*

Tvertnes uzstādīšanas nosacījumi:

1. Tvertne jāsazemē, pretestība līdz 4 omi.
2. Tvertnei jāatrodas zibensnovedēju ietekmes zonā.

Šos darbus jāveic sertificētam elektriķim, kurš izsniedz apliecinājumu par paveikto darbu un veicis mērījumus.